



# МОСОБГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143026, Московская область, Одинцовский район,  
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1  
телефон: (495) 597-5530 тел./факс: 597-5555  
www.mosoblgaz.ru e-mail: info@mosoblgaz.ru

## Технические условия для присоединения № 4149 - 49/33 от 19.12.2011 г. (действительны в течение двух лет)

*Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.*

**Субъект:** ДНП «Александровы пруды»

**Объект газификации:** 564 жилых строения (с расходом газа 3575 м<sup>3</sup>/час) ДНП «Александровы пруды» по адресу: Подольский район, Щаповское с.п., вблизи д.Троицкое, с разработкой схемы газоснабжения всей застройки

**Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):** Газопровод высокого давления P=0,6МПа D=300мм, проложенный к поселку «Гайд Парк»

**Требования к учету газа:** Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2008 № 738/29.

013390


## Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольськмежрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольськмежрайгаз».

### Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольськмежрайгаз».
  2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет 0,54 МПа.
  3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
  4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению.
- Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».

Заместитель Генерального  
Директора - Главный инженер



Е.Д. Шумейко  
(И.О.Ф.)

Начальник Технического отдела

Т.Н. Овчинникова  
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

23.12.2011 Телухова С.Д. [подпись]  
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены: 23.12.2011 Телухова С.Д. [подпись]  
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)